



TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert		
	Vannledning (VL)		Prosjektert
	Spillvannledning (SP)		Prosjektert
	Overvannledning (OV)		Prosjektert
	Ledning i borehull		Prosjektert
	EKS Stakekum		Ministakekum (S/O mini)
	EKS Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)		Lufteventil
	Spillventil		Spillventil
	Stoppekran på vannledning		Stoppekran på vannledning
	Hydrant		Hydrant
	Sandfangskum m/ristolokk (SF)		Sandfangskum m/ristolokk (SF)
	Avløpspumpe		Avløpspumpe

Avstikk til eneboligtomt:
 ø32mm PE100 SDR11 VL
 ø110mm PP SDR34,4 SP
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense.
 Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

TILBUDSTEGNING

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
OS BYGG OG EIGEDOM AS			
Prosjekt			
Halhjemsmarka 3, felt B2.			
Vann- og avløpsplan.			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
THF	ANH	THF	
Dato: 17.06.2020			
Målestokk: 1:250			
Formater: A1			
Prosjektnr: 20012			
Tegningssnr: GH01			

haugen vva Kanalveien 5, 5068 Bergen, Tlf. 55 59 82 60, e-post: post@haugenvva.no