



TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert		
	Vannledning (VL)		Vannledning (VL)
	Spillvannledning (SP)		Spillvannledning (SP)
	Overvannledning (OV)		Overvannledning (OV)
	Pumpeledning spillvann (SPP)		Pumpeledning spillvann (SPP)
	Stakekum (S/O)		Stakekum (S/O)
	Ministakekum (S/O mini)		Ministakekum (S/O mini)
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)		Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)
	Lufteventil		Lufteventil
	Spyleventil		Spyleventil
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)		Sandfangskum m/kuppelrist (SF)
	Sandfangskum m/kjøllestuk (SF)		Sandfangskum m/kjøllestuk (SF)
	Spillvann pumpestasjon		Spillvann pumpestasjon

Avstikk til ene- og tomannsboliger:
 ø32mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til fire- og seksmannsboliger:
 ø50mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til tomt avstikkes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtgrense. Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

NEDFOTOGRAFERT

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder	
Oppdragsgiver Rønhovde Eiendom AS				
Prosjekt Rønhovde bustadområde. VVA-anlegg Vann- og avløpsplan byggetrinn 1.				
Tegn.	Kontr.	Gods.		
BN	ANH			
Date:			08.06.2018	
Målestokk:			1:500	
Formål:			A1	
Prosjekt:			17043	
Tegningsnr.:			GH80	

Arbeidstegning