



### TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Drensledning (DR)	
	Pumpeledning spillvann (SPP)	
	Ledning utgår	
	Stakekum (S/O)	
	Ministakekum (S/O mini)	
	Stakepunkt	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Lufteventil	
	Stoppekran på vannledning	
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)	
	Sandfangsluk m/kjefesluk (SF)	
	Sandfangskum m/ristløkk (SF)	
	Inntak overvann	
	Kloakkpumpestasjon (P)	

Avstikk til hver boenhet i rekkehus:  
 ø32mm PE100 SDR11 VL  
 ø110mm PP SDR34,4 SP  
 Legges med min. fall 15‰  
 Vannledningsstikk til hver boenhet legges helt fra vannkum. Alle stikk i kum merkes med husnr.

Avstikk til leilighetsbygg:  
 ø63mm PE100 SDR11 VL  
 ø160mm PP SDR34,4 SP  
 Legges med min. fall 15‰

**Tilbudstegning**

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder		
Oppdragsgiver <b>OBOS Block Watne</b>					
Prosjekt <b>Lundestølen boligfelt</b>					
<b>Vann- og avløpsplan</b>					
Tegn.	Kontr.	Godk.			
BN	ANH	ANH			
Dato: 30.05.2023			Form: A1		
Målestokk: 1:500			Prosjekt: 23008		
Tegning: GH01			Rev.		

**haugenwva** Kanalveien 5, 5068 Bergen, Tlf. 55 59 82 60, e-post: post@haugenwva.no